

「シャッター用非常電源蓄電池設備」の蓄電池交換に関して

- 非常電源蓄電池設備の制御盤は、火災発生時に消防隊の進入口となるシャッターの横に設置されています。
- 蓄電池交換実施記録が、前面扉の裏側に貼られています。

